



Certificato No.: 9506-3436

Titolare del certificato: Hinni AG Hydranten und Service, Gewerbestrasse 18, CH-4105 Biel-Benken BL

In base al regolamento ZW101 „condizioni generali di certificazione dell’ente di certificazione acqua della SSIGA” la SSIGA certifica i seguenti prodotti di serie:

Rubrica: Idranti
Designazione: Parte inferiore radiale con o senza doppio chiusura
Parte superiore, idrante sottosuolo
Tipi: Parte inferiore PI DC PF 1.00-2.3m
Parte inferiore PI-Radiale PF 1.00-2.3m
Parte inferiore tunnel PF 0.5-0.9m
Parte superiore 6000, 2 uscite
Parte superiore 6006, 1 uscita
prolunga uscita

DN: 100 PN: 16 tmax: 25 °C

Base di certificazione: SSIGA ZW147 (01/19), EN 14384 (2005), EN 14339 (2005)

Valevole fino: 30.11.2025

Condizioni (C) / Note (N):
Nessuno

Al richiedente è consentito di dichiarare che i prodotti summenzionati sono certificati SSIGA e in più di potere usare il soprastante marchio di conformità SSIGA (pubblicazione nella lista di certificazione acqua).

Società Svizzera dell'Industria del Gas e delle Acque
Ente di certificazione acqua


Javier Fernandez
Responsabile

Rubrica: Idranti

Designazione: Parte inferiore radiale con o senza doppio chiusura
Parte superiore, idrante sottosuolo

Tipi	DN	PN	C°	Gruppo acustico	Perdite kWh/24 h / Classe ErP	Contenuto	Indice	Classe
Parte inferiore PI DC PF 1.00-2.3m	100	16	25		-	-	-	-
Parte inferiore PI-Radiale PF 1.00-2.3m	100	16	25		-	-	-	-
Parte inferiore tunnel PF 0.5-0.9m	100	16	25		-	-	-	-
Parte superiore 6000, 2 uscite	100	16	25		-	-	-	-
Parte superiore 6006, 1 uscita	100	16	25		-	-	-	-
prolunga uscita	100	16	25		-	-	-	-