

RESERVOIRREINIGUNG

Unser Service gewährleistet die periodische Reinigung von Reservoirs gemäß den SVGW-Richtlinien, um die Wasserqualität zu sichern und einen reibungslosen Systembetrieb sicherzustellen.

Vor dem Betreten der Wasserkammer erfolgt die obligatorische Stiefeldesinfektion.

Ausspülen der Wasserkammer

Die Wasserkammer wird mit Trinkwasser gespült. Bei niedrigem Druck ist eine Druckerhöhungsanlage erforderlich. Alle Oberflächen, einschließlich Decken, werden gründlich von Ablagerungen befreit. Hartnäckige Verschmutzungen werden mit Bürsten entfernt. Hochdruckreiniger sollten vorsichtig verwendet werden, um Schäden zu vermeiden.

Chemische Reinigung

Rapid TW wird für die chemische Reinigung verwendet, wobei das korrekte Mischverhältnis entscheidend ist. Bei Bedarf kann der FCM-Reinigungsverstärker hinzugefügt werden. Nach einer Einwirkzeit erfolgt ein gründliches Abspülen mit Trinkwasser. Vor dem Ablassen der Reinigungslösung wird der pH-Wert durch Zugabe von Neutralisierungsmittel (NTR) ausgeglichen.

Desinfektion

Das Panox (Wasserstoffperoxid) wird mithilfe einer Sprühlanze auf alle Oberflächen aufgetragen. Nach der Einwirkzeit werden alle behandelten Flächen gründlich mit Trinkwasser abgespült. Anschliessend erfolgt das Ablassen des überschüssigen Desinfektionsmittels mithilfe einer Bodenentleerung.

Abschluss

Der QS-Nachweis (Aufkleber) wird ausgefüllt und angebracht. Optional erfolgt am nächsten Tag Entnahme einer Trinkwasserprobe. Der Analysebericht wird vom Partnerlabor erstellt.



Unsere Leistungen

ANr.	Dienstleistung
4690	Netzunterhalt

Zusätzliche Dienstleistungen

Div. Wasserproben mit Analysebericht

Weitere Dienstleistungen auf Anfrage!

Ihr Mehrwert

- Alles aus einer Hand
- Über 30 Jahre Erfahrung in der Branche
- Kundenorientierte Lösungen
- Modernste Messgeräte
- Schweizweites Servicenetz
- Zertifiziert nach ISO 9001, 14001 & 45001